

11 מאי 2020

מכרז פומבי מס' 14/2020 הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כיבוי וגילוי אש עבור

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – קובץ הבהרות מס' 1

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.

נוסח מסמך הבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

מס"ד	חלק במכרז	מספר סעיף שאלו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	מענה
1	כללי		האם אפשר פרטים על האתר מיקום בארץ, גודל, כל המערכות באותו האתר?	מדובר על מפעל לטיפול בפסולת חומ"ס הממוקם בפארק האקו-תעשייתי בנאות חובב. המפעל מחולק למתקנים כאשר גודל המפעל הוא 437000 מ"ר. המערכות הן כמפורט בסעיף 2.1 לתנאי המכרז.
2	כללי		האם אפשרי לדבר עם מנהל האחזקה של האתר?	בשל המצב המיוחד של תקופת הקורונה יתאפשר תיאום מול מנהל האחזקה מר ולדימיר סירוטין בטלפון נייד 0524677587 לקיום סיור קצר באתר. לא ניתן להעביר שאלות או לקבל תשובות בעל פה אלא רק בכתב.

<p>במסגרת המכרז לחברה שמורה האפשרות לבצע פניה פרטנית עבור פריטים או שירותים שיידרשו לה ואינם נכללים במסגרת הריטיינר החדושי. בנוסף לחברה שמורה הזכות לרכוש במידת הצורך ציוד מצד שלישי כלשהו ולהפעיל את קבלן התחזוקה שייבחר בהתקנתו ותחזוקתו</p>	<p>במסמכי המכרז לא קיים מחירון לפרטים הבאים: החלפת מתזים. כל סוגי מטפים. מילוי מטפים (חומרי מילוי). ארונות כיבוי. מגופים. צנת " 1 + 2".</p>	<p>כללי</p>	<p>הצעת המחיר</p>	<p>3</p>
<p>מערכת הספרינקלרים מותקנת בשטח של 60000 מ"ר</p>	<p>לצורך תמחור מערכות ספרינקלרים אבקש לדעת על איזה שטח חולשות המערכות במ"ר?</p>	<p>כללי</p>	<p>הצעת המחיר</p>	<p>4</p>
<p>ראה מענה לסעיף 1</p>	<p>נבקש לקבל פירוט של האתרים הנדרשים לתחזוקה, ופריסת הציוד הקיים בכל אתר. בפירוט יש לציין שם אתר, כתובת האתר וגודל במ"ר.</p>	<p>כללי</p>	<p>מפרט השירותים</p>	<p>5</p>
<p>ראה מענה לסעיף 2</p>	<p>האם יש סיור קבלנים ?</p>	<p>כללי</p>	<p>מפרט השירותים</p>	<p>6</p>
<p>השאלה אינה ברורה אם כי יש לשים לב שבעוד טבלה אחת בהצעת המחיר עוסקת בשירותי התחזוקה, הטבלה השניה עוסקת בהספקת ציוד חדש.</p>	<p>יש סיבה לכך שבדיקת מערכות ספרינקלרים ותותחים מופיעים פעמיים (תמחור כפול).</p>	<p>כללי</p>	<p>הצעת המחיר</p>	<p>7</p>
<p>יש לתמחר עלות בדיקה. התשלום עבור כל פעילות יבוצע לפי המימוש בפועל. ככל שישנם אביזרים הנדרשים בבדיקה בתדירות נמוכה יותר (בשנים) החיוב יתבצע רק בשנה שבה</p>	<p>בדיקת זרנוק בלחץ היא פעם בחמש שנים אולם בטבלה התדירות ציינתם בדיקה שנתית - איך לתמחר ?</p>	<p>כללי</p>	<p>מפרט השירותים</p>	<p>8</p>



תתבצע בדיקה.				
אחראי כיבוי אש מטעם החברה מפעיל את התותחים פעם בחצי שנה.	לא יתכן שבבדיקה לתותח אין דרישה להפעלה אחת לשנה - נא בדיקתכם .	כללי	מפרט השירותים	9
עבור כל מערכת מצוין סוג הבדיקות הנדרש. ככל שישנן מערכות המשלבות בתוכן מספר בדיקות אלו יהיו כלולות במחיר התחזוקה השנתי. בנושאים שאינם כלולים ראה מענה בסעיף 3.	אין הפרדה בין בדיקה למערכות מים בקצף לבין מערכות מים .	כללי	מפרט השירותים	10
אין צורך בהגשת ערבות במסגרת הגשת המכרז. עם זאת <u>הזוכה</u> יידרש להפקיד ערבות ביצוע כתנאי להתקשרות החברה איתו בהסכם.	לא נדרש ערבות בעת הגשת הגשה למכרז?		ערבות מכרז	11

בברכה,

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ



לוקחים אחריות על הסביבה
Taking Responsibility for the Environment

Web site: www.escil.co.il, E-mail: info@escil.co.il